

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

संशोधित बिड सूचना

क्रमांक 424

दिनांक 09/12/2022

आयोग द्वारा जारी निविदा संख्या 23 दिनांक 07.12.2022 UPS & Inverter क्रय करने के सामग्री विवरण के क्रम संख्या 01 एवं 02 पर वर्णित सामग्री UPS & Inverter के Specifications में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. UPS :

Specs	Revised Requirement
Capacity (in kVA)	5kVA and 10kVA only
Overall Efficiency (AC to AC) - Online (Double Conversion) / ECO Mode	Min. 94% (On Full R Load) or higher / 99% (ECO Mode)
Backup Required	Strictly Standard Brand Battery with 12V SMF to provide min. 60 minutes on full load
Operating Temp/RH	0~45 deg C & 0~95% RH
Battery Rating	Minimum 8000 VAH for 05 KVA & Minimum 12000 for 10 KVA
Warranty	02 Years for both UPS & Battery

Rest all points will remain same

2. Inverter :

Specs	Revised Requirement
Battery Rating	02 Nos batteries required of 150AH each
Warranty	02 Years for both Inverter & Battery

Rest all points will remain same

निविदा की अंतिम दिनांक 16.12.2022 से बढ़ाकर 19.12.2022 (जमा कराने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक) की जाती है। अतः निविदादाता संशोधित बिड सूचना अनुसार निविदा दरें प्रस्तुत करें।

उप सचिव